

(Directives 2009/142/CE "Appareils à gaz" et 92/42/CE "Rendement des chaudières")  
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)  
(Directivas 2009/142/CE « Aparatos a gas » y 92/42/CE « Rendimiento de calderas »)

**Pin Numéro : 1312BV5442**

**CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :**  
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :  
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.**  
**Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22**  
**ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)**

■ **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER  
Tipo de aparato : CALDERA DE CONDENSACIÓN  
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P)

■ **Marque commercial et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL  
Trade mark and model(s) : > ISOFAST 21 CONDENS F 35-B/1  
> ISOMAX CONDENS F 35-B/1

Marca comercial y modelo(s) :

Pays de destination Destination countries Pais de destino	Pressions (mbar) Pressures (mbar) Presiones (mbar)	Catégories Categories Categorías
ES	20 ; 37	II2H3P

**sont conformes aux exigences essentielles des directives "Appareils à gaz" 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.**

is in conformity with the essential requirements of 2009/142 /EC "Gas appliances" and 92/42/EC "Boiler efficiency" directives.

es conforme a las exigencias fundamentales de las directivas "Aparatos a gas" 2009/142/CE y « Rendimiento de calderas » 92/42/CE.

**CERTIGAZ**  
**Responsable Certification**  
**Appareils à Gaz**

Carole KIRRY



**Neully le : 1er juillet 2010**

**CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :**  
**CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :**  
**CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :**

**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.**  
**Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22**  
**ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)**

**ont les valeurs de rendement suivants :**  
**have the following efficiency values :**  
**poseen los valores de rendimientos siguientes :**

Calderas	PIN number	Rendimiento a potencia nominal 100% (en %)	Rendimiento con carga parcial 0,3 Pn (en %)
		Temperatura media del agua en la caldera 70 °C	Temperatura media del agua en la caldera 30 °C
<b>CALDERAS DE CONDENSACION</b>	<b>NOx clase 5</b>		
SEMIA CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMA CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMAFAST CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMA CONDENS F AS 25-A/1	1312BU5335	97,7	109,2
THEMAFAST CONDENS F 30-A/1	1312BU5335	97,7	109,2
THEMA CONDENS F AS 30-A/1	1312BV5336	98,3	109,2
ISOFAST CONDENS F 35	1312BP3979	97,8	108,0
ISOFAST CONDENS F 35-A/1	1312CM5599	98,3	109,2
ISOFAST 21 CONDENS F 30-A/1	1312BV5393	97,7	109,2
ISOTWIN CONDENS F 30-A/1	1312BV5393	97,7	109,2
ISOFAST 21 CONDENS F 35-B/1	1312BV5442	97,9	109,1
ISOMAX CONDENS F 35-B/1	1312BV5442	97,9	109,1

**CERTIGAZ**  
**Le Directeur Général**

  
**Vincent DELARUE**

**Neuilly le : 30 mai 2012**

