

(Directives 2009/142/CE "Appareils à gaz" et 92/42/CE "Rendement des chaudières")
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)
(Directivas 2009/142/CE « Aparatos a gas » y 92/42/CE « Rendimiento de calderas »)

Pin Numéro : 1312BU5335 (rév. 7)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

■ **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER
Tipo de aparato : CALDERA DE CONDENSACIÓN
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C93)

■ **Marque commercial et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL
Trade mark and model(s) : > THEMAFAST CONDENS F 30-A/1
Marca comercial y modelo(s) : > THEMA CONDENS F AS 25-A/1

Pays de destination Destination countries Pais de destino	Pressions (mbar) Pressures (mbar) Presiones (mbar)	Catégories Categories Categorías
ES	20 ; 37	II2H3P

sont conformes aux exigences essentielles des directives "Appareils à gaz" 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with the essential requirements of 2009/142 /EC "Gas appliances" and 92/42/EC "Boiler efficiency" directives.

es conforme a las exigencias fundamentales de las directivas "Aparatos a gas" 2009/142/CE y « Rendimiento de calderas » 92/42/CE.

CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à Gaz


Carole KIRRY

Neuilly le : 12 juillet 2012

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

ont les valeurs de rendement suivants :
have the following efficiency values :
poseen los valores de rendimientos siguientes :

Calderas	PIN number	Rendimiento a potencia nominal 100% (en %)	Rendimiento con carga parcial 0,3 Pn (en %)
		Temperatura media del agua en la caldera 70 °C	Temperatura media del agua en la caldera 30 °C
CALDERAS DE CONDENSACION	NOx clase 5		
SEMIA CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMA CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMAFAST CONDENS F 25-A/1	1312BU5334	97,7	108,4
THEMA CONDENS F AS 25-A/1	1312BU5335	97,7	109,2
THEMAFAST CONDENS F 30-A/1	1312BU5335	97,7	109,2
THEMA CONDENS F AS 30-A/1	1312BV5336	98,3	109,2
ISOFAST CONDENS F 35	1312BP3979	97,8	108,0
ISOFAST CONDENS F 35-A/1	1312CM5599	98,3	109,2
ISOFAST 21 CONDENS F 30-A/1	1312BV5393	97,7	109,2
ISOTWIN CONDENS F 30-A/1	1312BV5393	97,7	109,2
ISOFAST 21 CONDENS F 35-B/1	1312BV5442	97,9	109,1
ISOMAX CONDENS F 35-B/1	1312BV5442	97,9	109,1

CERTIGAZ
Le Directeur Général


Vincent DELARUE

Neuilly le : 30 mai 2012

