

(Directives 2009/142/CE "Appareils à gaz" et 92/42/CE "Rendement des chaudières")
 (« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)
 (Directivas 2009/142/CE « Aparatos a gas » y 92/42/CE « Rendimiento de calderas »)

Pin Numéro : 1312BN3795 (rév. 5)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
 CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
 CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

■ **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE STANDARD
 Kind of the appliance : STANDARD BOILER
 Tipo de aparato : CALDERA STANDARD
 (Types C12, C32, C42, C52,C82)

■ **Marque commercial et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL
 Trade mark and model(s) : > ISOFAST F 30 E H-MOD-3S
 Marca comercial y modelo(s) :

Pays de destination Destination countries Pais de destino	Pressions (mbar) Pressures (mbar) Presiones (mbar)	Catégories Categories Categorías
ES-PT	20/28-30/37	II2H3+

sont conformes aux exigences essentielles des directives "Appareils à gaz" 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with the essential requirements of 2009/142 /EC "Gas appliances" and 92/42/EC "Boiler efficiency" directives.

es conforme a las exigencias fundamentales de las directivas "Aparatos a gas" 2009/142/CE y « Rendimiento de calderas » 92/42/CE.

CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à Gaz

Carole KIRRY

Attestation

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

ont les valeurs de rendement suivants :
have the following efficiency values :
poseen los valores de rendimientos siguientes :

Calderas	PIN number	Rendimiento a potencia nominal 100% (en %)	Rendimiento con carga parcial 0,3 Pn (en %)
		Temperatura media del agua en la caldera 70 °C	Temperatura media del agua en la caldera 50 °C
CALDERA NOx clase 3			
THEMACLASSIC F 25 E -3S	1312BP4020	92,8	90,5
THEMACLASSIC F AS 25 E -3S	1312BP4020	92,8	90,5
THEMAFAST F 25 E H-MOD -3S	1312BP4022	92,9	92,4
THEMAFAST F 30 E H-MOD -3S	1312BP4025	92,9	93
SEMIA TEK F 24 -3S	1312BT5166	92,8	90,4
ISOFAST F 30 E H-MOD -3S	1312BN3795	93,2	93,4
ISOFAST F 35 E H-MOD -3S	1312BN3796	93,2	93,4
ISOTWIN F 30 H-MOD -3S	1312BS4933	93,3	92,2
ISOMAX F 35 H-MOD-3S	1312BS4934	93,2	90,6

CERTIGAZ
Le Directeur Général



Vincent DELARUE

Neuilly le : 30 mai 2012

