

(Directives 2009/142/CE "Appareils à gaz" et 92/42/CE "Rendement des chaudières")
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)
(Directivas 2009/142/CE « Aparatos a gas » y 92/42/CE « Rendimiento de calderas »)

Pin Numéro : 1312CL5530 (rév. 2)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

■ **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE
Kind of the appliance : LOW TEMPERATURE BOILER
Tipo de aparato : CALDERA DE BAJA TEMPERATURA
(Types C12, C32, C42, C52, C82, B22P)

■ **Marque commerciale et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL
Trade mark and model(s) : > THEMA NOX F 25-B/2
Marca comercial y modelo(s) : > THEMAFAST NOX F 25-B/2

Pays de destination Destination countries <i>Pais de destino</i>	Pressions (mbar) Pressures (mbar) <i>Presiones (mbar)</i>	Catégories Categories <i>Categorías</i>
ES-PT	20	II2H3P

sont conformes aux exigences essentielles des directives "Appareils à gaz" 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with the essential requirements of 2009/142 /EC "Gas appliances" and 92/42/EC "Boiler efficiency" directives.

es conforme a las exigencias fundamentales de las directivas "Aparatos a gas" 2009/142/CE y « Rendimiento de calderas » 92/42/CE.

CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à Gaz


Carole KIRRY

Neuilly le : 30 juillet 2013



CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.
Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22
ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

ont les valeurs de rendement suivants :
have the following efficiency values :
poseen los valores de rendimientos siguientes :

Calderas	PIN number	Rendimiento a potencia nominal 100% (en %)	Rendimiento con carga parcial 0,3 Pn (en %)
		Temperatura media del agua en la caldera 70 °C	Temperatura media del agua en la caldera 50 °C
CALDERAS DE BAJO NOx clase 5			
THEMA NOX F 25-B/2	1312CL5530	92,8	93,5
THEMAFAST NOX F 30-B/2	1312CM5597	93	92,5
THEMAFAST NOX F 25-B/2	1312CL5530	92,8	93,5

CERTIGAZ
Responsable Certification
Appareils à gaz


Carole KIRRY

Neuilly le : 30 juillet 2013

