

**(Directives 2009/142/CE "Appareils à gaz" et 92/42/CE "Rendement des chaudières")**  
 (« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)  
 (Directivas 2009/142/CE « Aparatos a gas » y 92/42/CE « Rendimiento de calderas »)

**Pin Numéro : 1312BP4020** (rév. 5)

**CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :**  
 CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :  
 CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.**  
**Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22**  
**ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)**

■ **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE STANDARD  
 Kind of the appliance : STANDARD BOILER  
 Tipo de aparato : CALDERA STANDARD  
 (Types C12, C32, C42, C52,C82, B22P, B22)

■ **Marque commercial et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL  
 Trade mark and model(s) : > THEMACLASSIC F 25 E-3S  
 Marca comercial y modelo(s) : > THEMACLASSIC FAS 25 E-3S

| Pays de destination<br>Destination countries<br>Pais de destino | Pressions (mbar)<br>Pressures (mbar)<br>Presiones (mbar) | Catégories<br>Categories<br>Categorías |
|---|--|--|
| ES-PT   | 20   | II2H3P                                 |

**sont conformes aux exigences essentielles des directives "Appareils à gaz" 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.**

is in conformity with the essential requirements of 2009/142 /EC "Gas appliances" and 92/42/EC "Boiler efficiency" directives.

es conforme a las exigencias fundamentales de las directivas "Aparatos a gas" 2009/142/CE y « Rendimiento de calderas » 92/42/CE.

**CERTIGAZ**  
**Responsable Certification**  
**Appareils à Gaz**

  
 Carole KIRRY

**Neuilly le : 25 septembre 2012**



Attestation

**CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :**  
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by :  
CERTIGAZ, da fe de que los aparatos comercializados por :

**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.**  
**Poligono Industrial Ugaldeguren 3 , parcela 22**  
**ES-48170 ZAMUDIO (Vizcaya)**

**ont les valeurs de rendement suivants :**  
have the following efficiency values :  
poseen los valores de rendimientos siguientes :

| Calderas                   | PIN number | Rendimiento a potencia nominal<br>100%<br>(en %)  | Rendimiento con carga parcial<br>0,3 Pn<br>(en %) |
|----------------------------|------------|---|---|
|                            |            | Temperatura media del agua en la caldera<br>70 °C | Temperatura media del agua en la caldera<br>50 °C |
| <b>CALDERA NOx clase 3</b> |            |   |   |
| THEMACLASSIC F 25 E -3S    | 1312BP4020 | 92,8  | 90,5  |
| THEMACLASSIC F AS 25 E -3S | 1312BP4020 | 92,8  | 90,5  |
| THEMAFAST F 25 E H-MOD -3S | 1312BP4022 | 92,9  | 92,4  |
| THEMAFAST F 30 E H-MOD -3S | 1312BP4025 | 92,9  | 93  |
| SEMIA TEK F 24 -3S         | 1312BT5166 | 92,8  | 90,4  |
| ISOFAST F 30 E H-MOD -3S   | 1312BN3795 | 93,2  | 93,4  |
| ISOFAST F 35 E H-MOD -3S   | 1312BN3796 | 93,2  | 93,4  |
| ISOTWIN F 30 H-MOD -3S     | 1312BS4933 | 93,3  | 92,2  |
| ISOMAX F 35 H-MOD-3S       | 1312BS4934 | 93,2  | 90,6  |

**CERTIGAZ**  
**Le Directeur Général**



**Vincent DELARUE**

**Neuilly le : 30 mai 2012**

