



CERTIFICADO

Titulares de certificados	Saunier Duval 17 rue de la petite baratte 44315 Nantes Cedex 03 FRANCIA
Planta productora	Bözüyük/Bilecik
Producto	Colector solar
Tipo, modelo	HR 2.1 T
Instalación/ instalaciones de control	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK - Reglas técnicas para productos solar térmicos versión 21.00 (2013-10)
Marca de conformidad	 
Número de registro	011-7S2326 F
Válido hasta	2018-11-30
Derecho de uso del sello	El presente certificado autoriza a administrar la marca de conformidad indicada anteriormente junto con el número de registro antes mencionado. Véase anexo para informaciones más detalladas.



ANEXO

Página 1 de 1

Certificado	011-7S2326 F de 2014-03-18
Detalles técnicos	<p>véase hoja de datos para los informes de pruebas del 07 de 11 del 2013</p> <p>Observaciones:</p> <p>- La prueba de resistencia a heladas de acuerdo con DIN EN 12975-2, sección 5.8 no es necesaria. Según informaciones del fabricante, los colectores certificados solo pueden ser operados en regiones con peligro de heladas utilizando anticongelantes adecuados.</p>
Laboratorio/ Entidad de control	<p>TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Test Centre for Energy Appliances Am Grauen Stein 51105 Köln ALEMANIA</p>
Informe(s) de pruebas	Nr.21222195_SD_EN_P_ES, Nr. 21222195_SD_EN_R_ES del 07 de 11 del 2013

